

Qualificação de Fornecedores de Produtos - Transformadores de Medição MT

sinta a nossa energia

Categorias de Fornecimento:

1.6.5 - Transformadores de intensidade - DMA-C42-550/E (edição 2 - Março 2006)

1.6.6 - Transformadores de tensão - DMA-C42-510/E (edição 2 - Março 2006)

Data de emissão: 7 de Março de 2008; actualização em 12 de Maio de 2009

Cod Produto	Produto	Fornecedor	Cód. Sinergie	Fabricante	Ref. fabricante	Situação Qualif
274695	TC 10kV 30-60/5A INT (1)	ABB	202179	ABB SRO	TPU 40.11 30-60/15	Qualificados sob reserva
		AREVA	201532	FTM, Srl	CTA 24-1	
		TECNERGA	200121	LAB ELECTROTECNICO, S.C.C.L	AEC-24P-10kV-30-60/5A	Qualificado
		TECNERGA	200121	SADTEM	SW44-10kV-30-60/5A	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	ACF-12 10kV 30-60/5A 10VA cl0,5 FS5 16KA/1,5seg	
274696	TC 10kV 50-100/5A INT	ABB	202179	ABB SRO	TPU 40.11 50-100/15	Qualificados sob reserva
		AREVA	201532	FTM, Srl	CTA 24-1	
		TECNERGA	200121	LAB ELECTROTECNICO, S.C.C.L	AEC-24P-10kV-50-100/5A	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	ACD-12 10kV 50-100/5A 15VA cl0,5 FS5 16KA/3seg	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	ACD-12 10kV 50-100/5A 15VA cl0,5 FS5 16KA/3seg	
274697	TC 10kV 150-300/5A INT	ABB	202179	ABB SRO	TPU 40.11 150-300/5	Qualificados sob reserva
		AREVA	201532	FTM, Srl	CTA 24-1	
		TECNERGA	200121	LAB ELECTROTECNICO, S.C.C.L	AEC-24P-10kV-150-300/5A	
		TECNERGA	200121	SADTEM	SW44-10kV-150-300/5A	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	ACD-12 10kV 150-300/5A 15VA cl0,5 FS5 16KA/3seg	
274698	TC 15kV 25-50/5A INT (1)	ABB	202179	ABB SRO	TPU 51.11 25-50/5	Qualificados sob reserva
		AREVA	201532	FTM, Srl	CTA 24-1	
		TECNERGA	200121	LAB ELECTROTECNICO, S.C.C.L	AEC-24P-15kV-25-50/5A	
		TECNERGA	200121	SADTEM	SW44-15kV-25-50/5A	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	ACI-17 15kV 25-50/5A 10VA cl0,5 FS 12,5KA/1,5seg	
274699	TC 15kV 50-100/5A INT (1)	ABB	202179	ABB SRO	TPU 50.11 50-100/5	Qualificados sob reserva
		AREVA	201532	FTM, Srl	CTA 24-11	
		TECNERGA	200121	LAB ELECTROTECNICO, S.C.C.L	AEC-24P-15kV-50-100/5A	
		TECNERGA	200121	SADTEM	SW44-15kV-50-100/5A	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	ACD-17 15kV 50-100/5A 15VA cl0,5 FS5 12KA/1,5seg	
274700	TC 15kV 150-300/5A INT	ABB	202179	ABB SRO	TPU 50.11 150-300/5	Qualificados sob reserva
		AREVA	201532	FTM, Srl	CTA 24-1	
		TECNERGA	200121	LAB ELECTROTECNICO, S.C.C.L	AEC-24P-15kV-150-300/5A	
		TECNERGA	200121	SADTEM	SW44-15kV-150-300/5A	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	ACD-17 15kV 150-300/5A 15VA cl0,5 FS5 12,5KA/3seg	
274701	TC 30kV 10-20/5A INT (1)	AREVA	201532	FTM, Srl	RTA 36-2	Qualificados sob reserva
		TECNERGA	200121	LAB ELECTROTECNICO, S.C.C.L	AED-36-30kV10-20/5A	
		TECNERGA	200121	SADTEM	SW87R-30kV-10-20/5A	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	ACF-36 30kV 10-20/5A 15VA cl0,5 FS5 8KA/1,5seg	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	ACF-36 30kV 10-20/5A 15VA cl0,5 FS5 8KA/1,5seg	
274702	TC 30kV 25-50/5A INT	ABB	202179	ABB SRO	TPU 70.51 25-50/5	Qualificados sob reserva
		AREVA	201532	FTM, Srl	RTA 36-2	
		TECNERGA	200121	LAB ELECTROTECNICO, S.C.C.L	AEC-36-30-kV-25-50/5A	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	ACF-36 30kV 25-50/5A 15VA cl0,5 FS5 8KA/3seg	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	ACF-36 30kV 25-50/5A 15VA cl0,5 FS5 8KA/3seg	
274703	TC 30kV 100-200/5A INT	ABB	202179	ABB SRO	TPU 70.51 100-200/5	Qualificados sob reserva
		AREVA	201532	FTM, Srl	RTA 36-2	
		TECNERGA	200121	LAB ELECTROTECNICO, S.C.C.L	AEB-36-30kV-100-200/5A	
		TECNERGA	200121	SADTEM	SW83R-30kV-100-200/5A	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	ACA-36 30kV 100-200/5A 15VA cl0,5 FS5 8KA/3seg	
274707	TT 10kV FAS-FAS 30VA 0,5 INT	ACTARIS	200002	TBL - RS ISOLSEC	U12BHq	Qualificados sob reserva
		ABB	202179	ABB SRO	TDC 410000/100	
		AREVA	201532	FTM, Srl	CTV 12	
		JAYME DA COSTA	200109	TBL - RS ISOLSEC	U12BHq	
		TECNERGA	200121	LAB ELECTROTECNICO, S.C.C.L	VCF-24-10000/100V	
274708	TT 15kV FAS-FAS 30VA 0,5 INT	TECNERGA	200121	SADTEM	V12G	Qualificados sob reserva
		TECNILAB	200068	ARTECHE	VCL-12 10kV 10000/100V 30VA CL0,5	
		ACTARIS	200002	TBL - RS ISOLSEC	U17BHq	
		ABB	202179	ABB SRO	TDC 6 15000/100	
		AREVA	201532	FTM, Srl	CTV 17	
274709	TT 30kV FAS-FAS 30VA 0,5 INT	JAYME DA COSTA	200109	TBL - RS ISOLSEC	U17BHq	Qualificados sob reserva
		TECNERGA	200121	LAB ELECTROTECNICO, S.C.C.L	VCF-24-15000/100V	
		TECNERGA	200121	SADTEM	V24P	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	VCL-17 15kV 15000/100V 30VA CL0,5	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	VCL-17 15kV 15000/100V 30VA CL0,5	
274710	TT 10kV FAS-FAS 500VA EXT	ACTARIS	200002	TBL - RS ISOLSEC	U36BNq	Qualificados sob reserva
		ABB	202179	ABB SRO	TDC 7 30000/100	
		JAYME DA COSTA	200109	TBL - RS ISOLSEC	U36BNq	
		TECNERGA	200121	SADTEM	RV7-36	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	VCN-36kV 30000/100V 30VA CL0,5	
274711	TT 15kV FAS-FAS 500VA EXT	ACTARIS	200002	TBL - RS ISOLSEC	U12Gisa	Qualificados sob reserva
		JAYME DA COSTA	200109	TBL - RS ISOLSEC	U12Gisa	
		TECNERGA	200121	SADTEM	VE6	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	VJL-24 10kV 100000/120V 500VA CL3P	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	VRL-24 10kV 100000/120V 500VA CL3P	
274712	TT 30kV FAS-FAS 500VA EXT	ACTARIS	200002	TBL - RS ISOLSEC	U17Gisa	Qualificados sob reserva
		JAYME DA COSTA	200109	TBL - RS ISOLSEC	U17Gisa	
		TECNERGA	200121	SADTEM	VE6	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	VJL-24 15kV 15000/120V 500VA CL3P	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	VRL-24 15kV 15000/120V 500VA CL3P	
274712	TT 30kV FAS-FAS 500VA EXT	TECNERGA	200121	SADTEM	VE7	Qualificados sob reserva
		TECNILAB	200068	ARTECHE	VJN-36 30kV 30000/120V 500VA CL3P	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	VJN-36 30kV 30000/120V 500VA CL3P	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	VJN-36 30kV 30000/120V 500VA CL3P	
		TECNILAB	200068	ARTECHE	VJN-36 30kV 30000/120V 500VA CL3P	

Nota (1): Nestes modelos, a duração estipulada de curto-circuito, que no DMA-C42-550/E (edição 2 - Março 2006) é de 3 s, foi derogada para 1,5 s.